

R&R

ARCHIVO

RAAB ROCHETTE S.A.

Casa Matriz: Av. Libertador B. O'Higgins 1869
Teléfono: 6982605, Telex: 240429 RAAB CL
Fax. (56-2) 6995788. Casilla Postal 13640
Santiago de Chile

Santiago, 14 de febrero de 1994

Señores
MINISTERIO DEL INTERIOR
Morandé 130
Santiago

REPUBLICA DE CHILE	
PRESIDENCIA	
REGISTRO Y ARCHIVO	
NR.	94/2973
A:	16 FEB 94
P.A.A.	<input type="checkbox"/> R.C.A.
C.B.E.	<input type="checkbox"/> M.L.P.
M.T.O.	<input type="checkbox"/> EDEC
M.Z.C.	<input checked="" type="checkbox"/>

At. : Sr. Reinaldo Lopez
Mat. : Reparaciones varias al ascensor ubicado en Morandé 130
Ref. : Presupuesto 8475-Z CM-65

Estimados señores :

Damos a conocer a Uds. la necesidad de ejecutar los siguientes trabajos, para mantener el normal servicio del ascensor indicado en materia.

Trabajos a ejecutar

- * Cambiar (05) tiras de cables de traccion 912L09, al sistema de suspensión de la cabina.
- * Reparar regulador de velocidad.
- * En puerta de cabina cambiar pasadores a brazo de zapata de seguridad.
- * Fijar soporte superior a zapata de seguridad.
- * Limar empalme de rieles a la altura del piso 2.
- * Fabricar y suministrar llave de freno de (02) pasadores.

Precio : El valor de materiales y repuestos es de \$ 996.160.- más IVA.

Forma de pago : Contado contra factura

Validez del precio : Hasta el 14 de marzo de 1994

NOTAS : 1.- No se ha considerado horario extraordinario.
2.- Tiempo estimado del ascensor detenido (07) días hábiles.

Sin otro particular, saluda atentamente a Uds.,

RAAB, ROCHETTE S.A.

BERNARDO CHAUVEAU R.
Gerente de Servicio

BCHR/JMP

Esperanza 724-728
Teléfonos: 6811139-6811844

Valparaíso
Yungay 2105
Teléfono: 212211

Curicó
Camilo Henríquez 787
Teléfono: 310128

Concepción
Hipólito Salas 465
Teléfono: 236680